

**CALIBRE DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA CON LECTURA INDIRECTA
EN NUEVAS INSTALACIONES DE MEDIDA.**

CALIBRE DEL EQUIPO DE MEDIDA B.T. (KW)		
TENSIÓN NOMINAL DE LA RED (V)	3x400/230	
INTENSIDAD PRIMARIA NOMIAL DE LOS T.I. (A)	P. mín	(*) P. máx
100	55,420	103,920
200	62,352	207,840
500	155,880	519,600
1000	311,760	1.039,200
2000	623,520	2.078,400

CALIBRE DEL EQUIPO DE MEDIDA M.T. (KW)		
TENSIÓN NOMIAL DE LA RED (V)	15.000	
TENSIÓN PRIMARIA DE LOS TT (V)	16.500	
INTENSIDAD PRIMARIA NOMIAL DE LOS T.I. (A)	P. mín	(*) P. máx
2,5	29.228	97
5	59	194
10	117	389
20	234	779
30	351	1.169
60	702	2.338
100	1.170	3.897
200	2.339	7.794
500	5.846	19.485
1.000	11.692	38.971

(*) : Valor para transformadores de intensidad de gama extendida (150 %). Si no lo es, multiplicar el valor de potencia máxima por 0,66.